

過去の弊社製品耐火認定における副構成材料の石綿含有について

2025 年 7 月 11 日  
旭化成建材株式会社

弊社が過去に取得したヘーベルライトの下記耐火認定に使用する副構成材料の耐火接着材（ヘーベルボンド、ライトボンド）に、石綿が含まれています（※石綿含有量は耐火接着材重量比で 3%）。

耐火接着材（ヘーベルボンド、ライトボンド）は、外壁耐火構造を構成する際に、ヘーベルライト同士の小口接着面に塗付するモルタル状の材料です。当該耐火接着材は、非飛散性のものではありませんが、下記耐火認定に使用されているため、下記耐火認定を適用した建物外壁の改修及び解体時には、関係法令に従って、適切な作業・処分をお願い申し上げます。

なお、当該耐火接着材は当時の関連法令に違反するものではなく、現在は販売されておりません。また、ヘーベルライト等の弊社 ALC パネル製品は発売以降現在まで石綿は含まれておりません。

| 認定番号   | 認定存続期間        | 内容                                                                                  |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wn1032 | 1971 年～1996 年 | 耐火構造 壁 1 時間耐火<br>鉄網入り軽量気泡コンクリート板（50mm）外壁（非耐力壁）<br>＜ヘーベルライト＞<br>（耐火接着剤：ヘーベルボンド）      |
| Wn1110 | 1984 年～1996 年 | 耐火構造 壁 1 時間耐火<br>メタルラス入り ALC 板（50mm）張り外壁（非耐力）<br>＜ヘーベルライトデザインパネル＞<br>（耐火接着剤：ライトボンド） |

解体・改修工事を行っていたことがある工事業者様、過去に当該耐火認定を適用した建物の解体・改修業務に従事したことのある方等からの、本件に関する弊社へのお問い合わせは、以下のウェブサイトのお問い合わせフォームよりご入力をお願いいたします。

[お問い合わせ | 旭化成建材株式会社 https://www.asahikasei-kenzai.com/contact/form.html](https://www.asahikasei-kenzai.com/contact/form.html)

【お詫びと訂正】

弊社ウェブサイトにて、弊社が製造・販売する製品に石綿の含有は一切ない旨の記載をしておりましたが、上記ライトボンドについて、弊社が過去に石綿を含有する成分で販売していた期間があることが判明しました。当該ウェブサイト上の記載は誤りでしたので、訂正すると共にお詫び申し上げます。

以上